


SEGURIDAD / SEÑALIZACIÓN    NIVEL +/- 0.00    1:75

| LEYENDA SEÑALÉTICA |   |          |
|--------------------|---|----------|
| SÍMBOLO            | DESCRIPCIÓN                                       | ALTURA   |
|                    | SALIDA DE PEATONES                                | 1.80     |
|                    | ZONA DE SEGURIDAD                                 | 1.80     |
|                    | SALIDA  | 1.80     |
|                    | PRIMEROS AUXILIOS                                 | 1.60     |
|                    | EXTINTOR  | 1.50     |
|                    | NO USAR EN CASO DE SISMO O INCENDIO               | 1.80     |
|                    | VALVULA SIAMESA Ø4"                               | EN PISO  |
|                    | PUERTA CONTRA FUEGO CON CIERRA PUERTAS AUTOMATICO |          |
|                    | CENTRAL ALARMA INCENDIO                           | 1.10     |
|                    | ZONA DE MINUSVALIDOS                              | 1.80     |
|                    | ROCIADOR TIPO SPRINKLER                           | TECHO    |
| SÍMBOLO            | DESCRIPCIÓN                                       | ALTURA   |
|                    | LUCES DE EMERGENCIA                               | 2.20     |
|                    | SALIDA POR ESCALERA                               | 1.80     |
|                    | DETECTOR DE HUMO                                  | EN TECHO |
|                    | DETECTOR DE TEMPERATURA                           | EN TECHO |
|                    | DETECTOR DE GAS                                   | EN MURO  |
|                    | PELIGRO ELECTRICO                                 | 1.80     |
|                    | GABINETE CONTRA INCENDIO                          | 0.90     |
|                    | EN CASO DE INCENDIO PRESIONE ALARMA               | 1.20     |
|                    | ALARMA SONORA ESTROBOSCOPICA                      | 2.40     |
|                    | CIERRA PUERTAS AUTOMATICO                         |          |
|                    | ROCIADOR AGUA NEBULIZADA                          | TECHO    |



**USAT**  
Universidad Católica  
Santo Toribio de Mogrovejo  
ESCUELA PROFESIONAL  
DE ARQUITECTURA

TESIS PARA  
OPTAR EL TÍTULO DE  
ARQUITECTO

TÍTULO:  
RENOVACIÓN URBANA  
COMO SOLUCIÓN INTEGRAL  
A LA DESESTRUCTURACIÓN EN EL  
SECTOR P22 DE CHICLAYO  
INTERVENCIÓN URBANA SANTA TRINIDAD  
CENTRO COMUNITARIO  
DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORADO POR:  
MANUEL AGUSTIN GAMARRA SAMPÉN

ASESOR PRINCIPAL:  
ARQ° JOSE CARLOS ARRIAGA SAAVEDRA  
CAP. 5522

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

UBICACIÓN:  
CHICLAYO

FECHA:  
DICIEMBRE / 2014

OF. LÁMINA:  
**SE-03**