CIPCG

CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL, COMERCIAL Y GASTRÓNOMICA

REVITALIZACIÓN URBANA - SISTEMA DE ESCENARIOS URBANOS PARA LA CULTURA VIVA EN CHICLAYO

ESPECIFICACIONES TOMACORRIENTES

CONEXIÓN BÁSICA ILUMINARIA - INTERRUPTOR



CONEXIÓN BÁSICA ILUMINARIA - INTERRUPTOR

DETALLE DE POZO TIERRA



INDICACIONES:

- El cableado ira protegido mediante canaletas de PVC adosadas a techo y/o pared según corresponda previa coordinación con la Unidad de Infraestructura.
- Todos los tomacorrientes serán dobles de 15A-220V con puesta a tierra.
- Todos los interruptores serán unipolares (simples, dobles y triples), para 15A-220V.

LEYENDA	
SIMBOLO	DESCRIPCION
	TABLERO DISTRIBUCION EMPOTRADO
	PARA TOMA A TIERRA
25x30	Salida para caja e interruptor doble
5	Salida para caja interruptor simple.
	Salida de tomacorriente en pared
	Salida de tomacorriente en piso
	Salida para LED empotrado techo
	Salida para iluminación en pared
	Salida para LED empotrado
	Salida para lampara led colgante
	Salida de luz iluminacion rectangular
	Salida de luz iluminacion rectangular
	Tubería PVC SAP alumbrado
	Tubería PVC SAP iluminacion seguridad
M	Medidor de luz

USAT
Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

TESIS PARA OPTAR
EL TITULO DE ARQUITECTO

TITULO:

"REVITALIZACIÓN URBANA, MEDIANTE UN SISTEMA DE ESCENARIOS URBANOS DE CULTURA VIVA PARA EVITAR LA DEGRACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS Y EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE LA CIUDAD DE CHICLAYO"

"CIPCG"

TESISTA:

ANGELA YNÉS, CABRERA SARMIENTO

ASESOR:

ARQ. GONZALO ECHEANDÍA VANDERGHEM

PLANO:

IE. 4 TOMACORRIENTES

UBICACIÓN:

CHICLAYO, PERÚ

FECHA:

AGOSTO, 2016

LAMINA:

IE. 4