



SEGUNDO NIVEL
ESC. 1/125

SÍMBOLO	DESCRIPCION
	TUBERÍA DE AGUA CONTRA INCENDIO, DE ACERO NEGRO ESPECIFICACION ASTM A-53B, DE SCHEDULE 40
	GABINETE CONTRA INCENDIO FABRICADO Y EQUIPADO CON NORMA NFPA #14, CON VALCULA ANGULAR DE 1 1/2" Øx300 Lbs. WOG, MANGUERA DE NYLON SINTETICO DE 1 1/2" Øx30 m. PARA OPERACION DE TRABAJO 250 psi., CON PITON CHORRO NIEBLA Y EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 6 kg. CON CARGA DE TIPO ABC.



Universidad Católica
Santo Toribio de
Mogrovejo

FACULTAD DE INGENIERÍA Escuela Profesional de Ingeniería Civil Ambiental		
PROYECTO: EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL MERCADO DE ABASTOS EN EL SECTOR DENOMINADO PAMPA EL TORO DEL DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 2018		
JURADO: Presidente: Ing. TAFUR JIMENEZ, Carlos Rafael Secretario: Ing. LUNA MERA, Juan Ignacio Vocal: Ing. CARRANZA CIEZA, Segundo Guillermo		
TESISTA: PISCOYA MONTALVAN, CHRISTIAN JOSE MANUEL		
PLANO: AGUA CONTRA INCENDIOS 2° PISO	DIBUJO: P.M.C.J.M.	LAMINA: IS-09
FECHA: AGOSTO 2021	ESCALA: INDICADA	