


ESPECIFICACIONES RED DE AGUA

RED INTERIOR

- LAS TUBERIAS SERAN DE P.V.C. ROSCADA CLASE 10
- LOS ACCESORIOS DE SALIDA SERAN DE F. G40. ROSCADO.
- EN LAS UNIONES DE TUBERIA CON ACCESORIOS SE USARA TEFALON
- ANTES DE COLOCAR MEZCLADORAS, GRIFOS Y VALVULAS, SE DEBERAN DEJAR CORRER AGUA POR EL SISTEMA POR UN LAPSO DE POR LO MENOS 02 MINUTOS, CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA TUBERIA Y EVITAR DETERIOROS POR PRESENCIA DE ARENA EN LOS ASIENTOS DE LAS VALVULAS
- LAS VALVULAS SERAN ESFERICAS. TODO EL SISTEMA SE PROBARA A 100 LB

LEYENDA INSTALACIONES SANITARIAS	
DESCRIPCION	
SIMBOLOS	DESCRIPCION
	TUB. DE AGUA FRIA PVC-SAP CLASE 10
	TUB. DE AGUA CALIENTE CPVC
	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN LA HORIZ/VERTICAL
	VALVULA CHECK SWING DE BRONCE
	VALVULA DE FLOTADOR
	TEE EN SUBIDA / BAJADA
	CODO DE 90° EN SUBIDA/BAJADA
	UNION UNIVERSAL
	REDUCCION
	TEE SANITARIA SIMPLE
	CODO 90°
	MEDIDOR DE AGUA
	CANASTILLA DE SUCCION CON VALVULA DE PIE
	SALIDA DE AGUA
	SALIDA DE AGUA GRIFO DE RIEGO
	BRIDA ROMPE AGUA

LEYENDA D E AGUA			
SIMBOLO	DESCRIPCION	SIMBOLO	DESCRIPCION
	TUBERIA DE AGUA FRIA		TEE
	VÁLVULA CHECK		TEE EN SUBIDA
	CODO DE 90° SUBE		TEE EN BAJADA
	CODO DE 90° SUBE		UNION UNIVERSAL
	CODO DE 90° BAJA		VALVULA DE COMPUER



USAT
Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo

**ESCUELA PROFESIONAL
DE ARQUITECTURA**

**TESIS PARA
OPTAR EL TITULO DE
ARQUITECTO**

TITULO:

**CENTRO DE CAPACITACIÓN
SOCIAL Y LABORAL PARA
MADRES ADOLESCENTES
EN LA CIUDAD DE CHICLAYO**

ELABORADO POR:

**YOSELYN KATHERINE
CHAPILLIQUEN APAESTEGUI**

ASESOR:

**ARG' BALCAZAR LLUNCOR MARIA DEL ROSARIO
CAP. 5942**

DESCRIPCION:

**PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA
ESC 1/200**

UBICACION:

CHICLAYO

FECHA:

JULIO / 2019

OP DE
LABORAL:

IS-01