



| LEYENDA | | | |
|---------|---|--------------------|-------------------|
| SÍMBOLO | DESCRIPCION | CAJA | ALTURA DE MONTAJE |
| | TABLERO ELECTRICO | Ver especificación | 1.30 m SNPT |
| | POZO A TIERRA | Ver especificación | Enterrado |
| | S. S _(a,b) - INTERRUPTOR UNIPOLAR, DE 15 A - 220 V | 100 mm x 50 mm | 1.40 m SNPT |
| | TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA | 100 mm x 50 mm | 0.40 m SNPT |
| | TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE AGUA | 100 mm x 50 mm | 0.40 m MDT |
| | SALIDA P/ ARTEFACTO, Aplique Indiko LED 2 x 19 W 127 cm | 100 mm x 100 mm | Colgado en Techo |
| | CIRCUITO DE ALUMBRADO | - | - |
| | CIRCUITO DE TOMACORRIENTE | - | - |
| | CIRCUITO ALIMENTADOR | - | - |
| | CIRCUITO DE LINEA A TIERRA | - | - |
| | CIRCUITO SUBTERRANEO | - | - |

| CUADRO DE CARGAS TD - 06 | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| DESCRIPCION | C. INSTALADA | FACTOR SIMULT. | M. DEM. |
| ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES | 1500 m2 x 25 W/m2 37,500 W | 1.0 | 37,500 W |
| TOTAL | 37,500 W | | 37,500 W |



USAT
Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo

ESCUELA PROFESIONAL
DE ARQUITECTURA

TESIS PARA
OPTAR EL TÍTULO DE
ARQUITECTO

TÍTULO:

EL DISEÑO UNIVERSAL EN UN CENTRO DE
REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN PARA
DISCAPACITADOS EN LA CIUDAD DE CHICLAYO

ELABORADO POR:

CLAUDIA PAOLA VÁSQUEZ POLO

ASESOR PRINCIPAL:

ARC. MARIA TERESA MONTENEGRO GOMEZ
CAP. 3705

DESCRIPCION:

PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
TERCER PISO NIVEL +10.00 Y NIVEL +12.00
ESC. 1/125

UBICACION:
CHICLAYO

FECHA:
2020

1E05