




SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	ALTURA
	SALIDA SEÑAL DOBLE COLGADA	2.70
	ZONA SEGURA	2.70
	SALIDA	2.50
	LUCES DE EMERGENCIA	2.70
	SALIDA POR ESCALERA	2.20
	PELIGRO ELÉCTRICO	2.00
	PUERTA AUTOMÁTICA	2.00
	EXTINTOR PQS	1.50
	EXTINTOR CO2 EQUIPOS ELÉCTRICOS	1.50
	EXTINTOR K GRASAS VEGETALES	1.50
	GABINETE CONTRA INCENDIOS	0.90
	EN CASO DE INCENDIO PRESIONE LA ALARMA	1.40
	CENTRAL ALARMA CONTRA INCENDIOS	1.60
	PUERTA CONTRA INCENDIOS	PUERTA
	DETECTOR DE HUMO	TECHO
	ROCIADOR TIPO SPRINKLER	TECHO
	PHOTO BEAM	PARED
	LUZ ESTROBOSCÓPICA	PARED
	SUBE DEL SÓTANO	2.00



**USAT**  
Universidad Católica  
Santo Toribio de Mogrovejo

**ESCUELA PROFESIONAL  
DE ARQUITECTURA**

**TESIS PARA  
OPTAR EL TÍTULO DE  
ARQUITECTO**

TÍTULO:

**EL DISEÑO UNIVERSAL EN UN CENTRO DE  
REHABILITACIÓN Y REINTEGRACIÓN PARA  
DISCAPACITADOS EN LA CIUDAD DE CHICLAYO**

ELABORADO POR:

**BACH. CLAUDIA PAOLA VÁSQUEZ POLO**

ASESOR PRINCIPAL:

**ARO<sup>a</sup> MARIA TERESA MONTENEGRO GOMEZ  
CAP. 3705**

DESCRIPCIÓN:

**SEÑALIZACIÓN  
ESC 1/125  
PLANTA SÓTANO**

UBICACIÓN:

**CHICLAYO**

FECHA:

**2020**

**SS01**