



LEYENDA			
SÍMBOLO	DESCRIPCION	CAJA	ALTURA DE MONTAJE
	TABLERO ELECTRICO	Ver especificación	1.30 m SNPT
	POZO A TIERRA	Ver especificación	Enterrado
	INTERRUPTOR UNIPOLAR, DE 15 A - 220 V	100 mm x 50 mm	1.40 m SNPT
	TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA	100 mm x 50 mm	0.40 m SNPT
	TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE AGUA	100 mm x 50 mm	0.40 m MDT
	SALIDA P/ ARTEFACTO, Aplique Indiko LED 2 x 19 W 127 cm	100 mm x 100 mm	Colgado en Techo
	CIRCUITO DE ALUMBRADO	-	-
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTE	-	-
	CIRCUITO ALIMENTADOR	-	-
	CIRCUITO DE LINEA A TIERRA	-	-
	CIRCUITO SUBTERRANEO	-	-

CUADRO DE CARGAS TD - 03			
DESCRIPCION	C. INSTALADA	FACTOR SIMULT.	M. DEM.
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES	900 m2 x 25 W/m2 22,500 W	1.0	22,500 W
TOTAL	22,500 W		22,500 W



USAT  
Universidad Católica  
Santo Toribio de Mogrovejo

ESCUELA PROFESIONAL  
DE ARQUITECTURA

TESIS PARA  
OPTAR EL TÍTULO DE  
ARQUITECTO

TÍTULO:  
  
EL DISERNO UNIVERSAL EN UN CENTRO DE  
REHABILITACIÓN Y REINTEGRACIÓN PARA  
DISCAPACITADOS EN LA CIUDAD DE CHICLAYO

ELABORADO POR:  
  
CLAUDIA PAOLA VASQUEZ POLO

ASESOR PRINCIPAL:  
  
ARQ. MARIA TERESA MONTENEGRO GOMEZ  
CAP. 3705

DESCRIPCION:  
  
PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS  
PRIMER PISO NIVEL +0.15  
ESC. 1/125

UBICACION:  
CHICLAYO

FECHA:  
2020

BY LAURENDA  
**IE02**