




PLANTA SÓTANO MERCADO
ESC 250


LUMINARIA INTERIOR

-  Tipo: Dixon Down lux blanca
potencia máxima de 20 w
Material: Aluminio
Instalación : Empalme
-  Tipo: Halux Bracket 1 x 20 w led
-  Tipo: Led
Material: Aluminio y policarbonato
Instalación : Empalme

TOMACORRIENTES

-  Nombre: Tapa ciega
Tipo: Klik (placas armadas)
-  Nombre: Bticino (tomacorriente doble)
-  Nombre: Bticino (tomacorriente doble con tierra 15 A blanco Modus Plus Bticino)

LEYENDA	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
	TUBERÍA EMPOTRADA EN TECHO 2X2.5mm ² W-20 mmØPVC-L
	TUBERÍA EMPOTRADA EN PISO 2X2.5mm ² W-20 mmØPVC-L
	LÍNEA CON 3X2.5mm ² W-20 mmØPVC-L
	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNETICO
	SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO
	ARTERFACTO DE ALUMBRADO CIRCULAR PARA EMPOTRAR CON DOS LÁMPARAS TIPO FOCO AHORRADOR 220V - 20W
	ARTERFACTO DE ALUMBRADO CIRCULAR PARA ADOSAR CON DOS LÁMPARAS TIPO FOCO AHORRADOR 220V - 20W
	ARTERFACTO DE ALUMBRADO LOCALIZADO DIRECCIONAL EN FALSO TECHO CON LÁMPARA INCANDESCENTE 90 W 220 V
	ARTERFACTO DE ALUMBRADO CON UNA LÁMPARA FLUORESCENTES DE 40 W
	ARTERFACTO DE ALUMBRADO CON UNA LÁMPARA FLUORESCENTES DE 40 W
	SALIDA PARA BRAQUETE EN PARED
	SALIDA STOP LIGHT CON LÁMPARA INCADESCENTE DE 50 W
	CAJA DE PASE CON TAPA CIEGA
	CAJA DE PASE PARA ALIMENTADORES
	TOMACORRIENTE ESPECIAL DOBLE C/ TIERRA
	TOMACORRIENTE DOBLE TOMA CON TOMA DE TIERRA, INSTALADO A 0.40 m SNH
	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE
	5x4y BANCO DE INTERRUPTORES (X,Y) ARTERFACTOS A CONTROLAR



USAT
Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo

**ESCUELA PROFESIONAL
DE ARQUITECTURA**


**TESIS PARA
OBTENER EL TÍTULO DE
ARQUITECTO**

TÍTULO:
**NUEVA PLAZA MERCADO PARA EL
ORDENAMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL
EN EL EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE CHICLAYO
EN LA AV. BALTA ENTRE LA CALLE ARICA
Y JUAN FANNING**

PROFESORA TUTOR:
IORELLA PATRICIA PITA CASTILLO


ARQ. MARIA DEL ROSARIO
BALCAZAR LLUNCOR

**ELECTRICIDAD
PLANTA SOTANO**

 NORTE

ESCALA
1/250

FECHA
MAYO / 2017

**I-4**